

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрөгімен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжасаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Тұтынушилардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақола облысы тұтынушилардың құқықтарын қорғау департаментінің Атбасар аудандық тұтынушилардың құқықтарын қорғау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Атбасарское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 0300.Ш.KZ85VBS00006655

Дата: 27.08.2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ "Казахская средняя школа №7"

(пайдалануға берілгені немесе кайта жаһартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 13.08.2015 11:50:19 № KZ72RBP00007429**

етапш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа №7 города Атбасар отдела образования Атбасарского района", 020400, Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ВАЛИХАНОВА, дом № 13.**

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности) **ОБРАЗОВАНИЕ**

4. Жобалар, материалы дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №77 от 13.08.2015 г., протокол измерения освещенности №33 от 10.08.2015 г., протокол измерения метеорологических факторов №29 от 10.08.2015 г., протокол измерения электромагнитного поля №3 от 10.08.2015 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлены**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **отсутствует**

Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізіletіn нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) **Территория школы огорожсена . На территории не высажены деревья и кустарники дающие при цветении опущенные семена. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников имеют твердое покрытие доступное для очистки. Мусоросборники оборудованы плотно**



закрывающимися крышками, установлены на площадки с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражден с 3х сторон, расположены в хозяйственной зоне на расстоянии 25 м от здания.
Территория школы и территории за ее ограждением в радиусе 5м содержится в чистоте. На территории выделены следующие зоны, основного здания, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Хозяйственная зона имеет твердое покрытие, допускающие очистку и дезинфекцию. Наружное осветительное оборудование обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Оборудование на игровых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. Школа расположена в отдельно стоящем здании. Площади помещений учебных классов приняты 2,5 м² на одного учащегося проектная мощность школы-480 ученических мест, фактически учащихся -533 ребенка, 2х сменное обучение. При школе имеется спортивный зал с набором помещений 2 раздевалки, кабинет преподавателя, склад хранения спортивного инвентаря, помещение для хранения уборочного инвентаря, душевая. Санитарные узлы для персонала расположены в зоне административных помещений. Площадь спортивного зала принята 4м² на одного занимающегося. Пол деревянный поверхность пола ровная. Батареи расположены в нишах под окнами закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. В медицинском кабинете стены, пол, оборудование имеют гладкую поверхность которая допускает уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В санитарных узлах помещениях пищеблока стены облицованы плиткой на высоту 1,8 м, пол покрыт плиткой. Стены в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов покрыты плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину 20 см от приборов с каждой стороны. На каждом этаже предусмотрены места для хранения и обработки уборочного инвентаря. На территории школы нет объектов функционально не связанных с ним. Мебель и оборудование соответствует ростово-возрастным особенностям учащихся. Маркировка ученической мебели имеется. Оборудование мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии используются по назначению. В санитарных узлах имеются умывальные раковины, одноразовые гигиенические полотенца, жидкое мыло, урна для сбора мусора. Унитазы в санитарных узлах установлены в отдельных кабинах.
Высота установки верхней поверхности умывальников для начальных классов-0,6 м, для старших классов-0,7 м. Проходы и расстояния между партами выдержаны согласно санитарных требований. Химические реагенты, кислоты и щелочи используемые для проведения опытов, промаркированы, хранятся в сейфе под контролем ответственного лица. Спортивные маты имеют покрытие допускающее влажную уборку и дезинфекцию. Раздевалки при спортивном зале оборудованы вешалками для одежды. В школе предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение и канализация все находятся в рабочем состоянии. Имеются санитарные узлы для девочек на 3 унитазов и 1 раковины, для мальчиков 3 унитазов и 1 раковина. Оснащенность санитарно-техническими приборами достаточное. На территории школы имеется санитарно-дворовая установка на расстоянии 25 м от здания школы, по 3 очка. Освещение естественное и искусственное. В помещениях применены лампы одного типа. Классные доски по всей школе имеют искусственное освещение. Школа оборудована системами центрального отопления, вентиляции. Конструкция окон предусматривает проветривание помещений. Остекление окон выполнено из цельного полотна. Проведена ревизия и ремонт систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, к началу отопительного сезона- систем отопления и вентиляции. Территория школы содержится в чистоте. Спортивное, игровое оборудование и малые архитектурные формы содержатся в исправном состоянии и чистоте. Мусоросборники очищают при заполнении на две трети объема. Все помещения содержатся в чистоте. Медицинский кабинет, пищеблок и туалеты ежедневно убирают с использованием дезинфицирующих средств. Обслуживающий персонал имеет специальную одежду в количестве 3х комплектов, которые хранят в отдельном шкафу. Дезинфицирующие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за отдельными помещениями, хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Вновь приобретенная продукция для детей и подростков имеет документы подтверждающие их качество и безопасность. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки содержатся в чистоте. Чистый уборочный инвентарь хранят в промаркированной таре в хозяйственном шкафу. Проведена ревизия по необходимости ремонт инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов. Имеются договора на проведение дезинсекции и дератизации. Питание детей организовано ИП Абшиевой. Условия для соблюдения личной гигиены персонала созданы для мытья рук установлены раковины с подводкой воды, имеется жидкое мыло и одноразовые полотенца. Стирку специальной одежды проводят в прачечной при школе по графику. Всего сотрудников -72, санитарных книжек на рабочем месте - 72, медицинский осмотр пройден. В казахской средней школе №7 имеется 1 компьютерный класс на 16 +1 компьютеров. Площади на 1 рабочее место составляет 4 кв.м. расположение ноутбуков рядное. Поверхность пола выполнена без выбоин и щелей. В кабинете защитное заземление организовано. Основные размеры рабочего места при работе с компьютерами соответствуют санитарным правилам. Медицинское обслуживание учащихся организовано. Медицинский кабинет площадью-18 м². Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инвентарем согласно санитарных правил. Комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на укрепление здоровья детей предупреждение и снижение заболеваемости имеется. Учетно-отчетная медицинская документация заведена согласно правил. На проведение



дезинсекционных и дератизационных мероприятий договора имеются.

9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру білктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізег әсері, дүние тарараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение-центральное, канализация центральная, отопление-центральное

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности №33 от 10.08.2015 г., протокол измерения метеорологических факторов №29 от 10.08.2015 г., протокол измерения электромагнитного поля №3 от 10.08.2015 г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

КГУ "Казахская средняя школа №7"

(нысаның, шарашылық жүргізуши субъекттін (көрек-жарық) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, онімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйғарымның міндettі түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Атбасар аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы"
респубикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Атбасарское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей"

Л.Белаш, 52.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Карпушина Елена Владимировна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бул құжат КР 2003 жылдың 7 кантарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол кою» туралы замның 7 бабы, 1 тармагына сойкес қағаз бетіндегі заммен тен. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

