

П А С П О Р Т

готовности систем теплоснабжения и тепловых сетей к отопительному сезону 2023- 2024 годов, подключенным к централизованному теплоснабжению

Наименование предприятия, организации, адрес БГУ «Общеобразовательная школа №7 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Жамбылской области 77 ул. Ч. Валиханова - 13.

Ф.И.О. руководителя, № телефона Алексеева К. А с/т : 87750718245
роботий телеграм 2-56-14.

Ф.И.О., должность ответственного за эксплуатацию систем теплоиспользования, № приказа, № телефона Завхоз Токим А с/т 8778 1594129.

Тепловые нагрузки, Гкал/час

Виды нагрузок	Договорная	В отопительный сезон 2023-2024 гг.	
		Гкал/год	м ² /м ³
Отопление		464,8	
Вентиляция			
Горячее водоснабжение			
Технолог. в гор. воде			
Технология в паре			
Всего:		464,8	



Подпись: [Signature]
Руководитель предприятия Директор школы Алексеева К. А.

Ответственный за тепловое хозяйство Завхоз Токим А.

Примечание: паспорт готовности подписывается представителем теплоснабжающей организации при условии выполнения ранее выданных предписаний по ПТЭ и ПТБ, погашении задолженности по оплате, выполнения наладочных мероприятий, промывке и опрессовке систем теплоснабжения, тепловых сетей и др. требований, не противоречащих требованиям «Правил пользования тепловой энергией», ПТЭ и ПТБ при эксплуатации тепловых сетей и теплопользующих установок, «Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории». Запуск в работу систем теплоснабжения РАЗРЕШАЕТСЯ с началом отопительного сезона согласно СНиП 2.04.07-86- «Тепловые сети» и согласно решения Акима Атбасарского района, по письменной заявке потребителя о подключении.



М.П. Директор _____ [Signature] Демченко Д.В.

Главный экономист _____ [Signature] Опабекова С.С.

Инженер теплотехник _____ Иванов К.В.

« » _____ 2023 года.

АКТ

Готовности к отопительному сезону 2023-2024 гг.

Потребитель тепловой энергии (наименование и адрес)

*КГУ „Общественно-образовательная школа № 2 Жибасар округа
образования по Жибасарскому району управления Жаманской
области“*

№ п/п	Наименование выполненных работ	Выполнение работ
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры в количестве _____ шт	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
2	Ревизия ремонт грязевиков в кол-ве _____ шт	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
3	Ревизия и ремонт постоянной запорной арматуры	<i>проверен</i>
	Общее количество стояков _____ шт.	
	Ревизия постоянной З/а _____ шт.	
	Ремонт постоянной З/а _____ шт.	
4	Ревизия и ремонт крыльевой запорной арматуры	<i>Выполнено: Тохи А.</i>
	Общее кол-во З/а _____ шт.	
	Ревизия крыльевой З/а _____ шт.	
	Ремонт крыльевой З/а _____ шт.	
5	Ревизия и ремонт врезок под контрольно-измерительные приборы	<i>В течении летнего периода система отопления запущено водой</i>
	под манометры _____ шт.	
	под термометры _____ шт.	
6	Механическая прочистка отопительных приборов в здании в кол-ве _____ шт.	<i>Установлено</i>
7	Ремонт теплового пункта (побелка, покраска, необходимое освещение, надежное запираение)	<i>Мероприятие по побелке, покраске, освещению проводилось! Тохи А.</i>
8	Мероприятия по утеплению здания (отремонтировать, утеплить и оборудовать пружинами закрывания входные двери, закрыть окна чердаков и подвалов, восстановить двойное остекление	<i>Мероприятие по утеплению проводилось Тохи А. завхоз школы</i>

	окон лестничных клеток, обеспечить утепление квартир)	
9	Наличие качественной тепловой изоляции на теплосети на разводке системы отопления в подвальном помещении, водоподогревателях, трубопроводах горячей воды и вентиляции	Подвальная: помещение не имеется
10	Наличие водоразборных кранов у абонента	нет. Фокин А.
11	Наличие пломб на приборе учета тепла и их целостности.	имеется.

Примечание

Без договора и паспорта готовности АКТ не действителен.

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за тепловое хозяйство (потребитель, Ф.И.О.)

завхоз ижаев Фокин А. Фокин

Ф.И.О. лица производившего работы или наименование предприятия и № гослицензии

Дата приемки

Паспорт готовности

КГУ «Общеобразовательная школа № 7

города Атбасар отдела образования по

Атбасарскому району управления

Образования Акмолинской области»

№	Наименование	Оценка	Замечания и предложения
1	Наружный ремонт здания	Хорошо	
2	Реконструкция (да,нет)	Нет	
3	Состояние кровли	Хорошо	
4	Состояние потолка	Хорошо	
5	Состояние пола	Хорошо	
6	Состояние окон, рам, форточек	Хорошо	
7	Состояние дверей	Хорошо	
8	Качество побелки помещения	Хорошо	
9	Качество покраски помещения	Хорошо	
10	Состояние мебели	Хорошо	
11	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
12	Осветительная электрическая часть	Соответствует требованиям	
13	Состояние проводки, розеток, выключателей	Хорошее	
14	Состояние светильников	Хорошее	
15	Потребляемая мощность а кВт	Зимнее 2500 кВт Летнее 1000 кВт	
16	Столовая	Имеется	
17	Наличие, состояние кабинетов	Хорошее	
18	Двухязычие символики РК	Имеется	
19	Техническое состояние системы отопления	Хорошее	
20	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
21	Состояние спортивного зала	Хорошее	
22	Состояние прилегающей территории	Хорошее	
23	Состояние ограждение	Хорошее	
24	Наличие и состояние цветников и клумб	Хорошее	
25	Посадка деревьев и кустарников (кол-во)	20	
26	Состояние травяного покрова	Ведется покос	
27	Летняя спортивная площадка	Хорошее	
28	Наличие интернета	Имеется, готов	
29	Наличие и состояние внутренних туалетов	Имеется, хорошее	

30	Состояние электроплит	Исправные	
31	Холодильники (да, нет)	Да (2 шт)	
32	Водопровод и краны подпитки воды	Имеется	
33	Потребляемое количество воды	В зимне время 110м ³ /месяц, летнее 80м ³ /месяц	
34	Медосмотр персонала (да,нет)	Да	
35	Наличие и состояние наружных туалетов	Не имеется	
36	Обеспеченность уборочным инвентарем	100%	
37	Обеспеченность дез.средствами	Да	